

Hivatal

Feladó: Gábor Kuti
Küldve: hétfő 2021. december 20 21:47
Címzett: Hivatal
Tárgy: Rendelő pályázat
Melléletek: Rendelő2.pdf; Rendelő1.pdf

Tisztelt Molnár Zsolt Polgármester Úr!

Kedves Zsolt!

Mellékelve a kért ajánlat az orvosi rendelő villanyszerelési munkálatokra!

Köszönettel Gábor

Tisztelt Molnár Zsolt Polgármester Úr!

Szigetmonostor, Orvosi Rendelő légkondicionáló berendezés beszerzéséhez kapcsolódó, valamint a működéshez szükséges villanyszerelési munkák árajánlat!

A tervező által kiírt anyag szükséglet 2021.12.15 lekért adatok alapján 924660 Ft

Az anyagár a jelenlegi áremelkedéseket figyelembe véve 20% többletet nem tartalmazza!

Munkadíj 65000 Ft

Tartalmazza a felsorolt tervező által előírt anyagok beszerelését, kialakítását!

Bejárás alkalmával tapasztaltam, hogy a mérőhelyen található elosztó nem mutat átláthatóságot, tévesztésre ad okot!

Maszkoláson hiányzik a modulzárak, ezáltal közvetlen életveszély áll fent, azonnal pótolni kell!

A tervben megjelölt 3x20A bővítést a jelenlegi csatlakozó típusa nem tudja kiszolgálni, valószínűleg csatlakozómód váltás kell! Jelenleg két fázisban 55A van lekötve. Légvezetékes csatlakozón 63A-ig lehet csatlakozni! Szolgáltató felé igényt kell beadni és utána lehet árat képezni a mérőhelyre.


Munkák elvégzése után Villamos Biztonsági Felülvizsgálatot kell elvégezni az egész érintett berendezésen, amit dokumentálni kell!

Ki kell alakítani rendes kezelhető potenciálrögzítést 10 Ohm alatti érték.

VBF elvégzése és dokumentálása 140000 Ft.

Megadott anyagár 2022.01.31. érvényes és nem tartalmaz áfát!

Köszönettel Kuti Gábor EV


KUTI GÁBOR E.V.
2015 Szigetmonostor, Nyúl u. 12.
Aszt. 69619632-1-33
Tel.: 06-30-345-44-03

