

Hensel mérőszekrény



Bekötési rajz



IP65 vezérlő fémszekrény



Bekötési rajz



Megjegyzés:

Az oszlopok már meglévő térvilágítást tartalmaznak, az új kamera rendszer kialakítása nem érinti a világítás felújítását

Az elosztók telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az oszlopok az áramszolgáltató részére megközelíthető és mászható maradjon.

Az oszlopoknak már meglévő földelése van, a túlfeszültség levezető érdekében erre kell csatlakozni.

A elosztó szekrények telepítésénél figyelmbe kell venni, hogy az IP65 védettség megmaradjon.

	Módosítás Dátum:	2024.11.07	Dátum	2021.10.29	Projekt adatok: Szigetmonostor térfigyelő rendszer bővítése	Tervező cég:	Terv: BB8.5 Oszlop 2 kamera kiállás	Rajzszám: Projektszám: GE-5 oszlop kamera rendszer	
	Verzió szám:	V2	Terv.						+
Jel	Változás	Dátum	Név	Kurgyis Imre - Villamosmérnök	Név	Deli Attila, V-09-0455, Vn-09-0455		Prj.lapszám	Lapszám 1
								Prj.össz.lap	Össz.lapszám 1