



Megjegyzés:

- Az oszlopok már meglévő térvilágítást tartalmaznak, az új kamera rendszer kialakítása nem érinti a világítás felújítását
- Az elosztók telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az oszlopok az áramszolgáltató részére megközelíthető és mászható maradjon.
- Az oszlopoknak már meglévő földelése van, a túlfeszültség levezető érdekében erre kell csatlakozni.
- A elosztó szekrények telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az IP65 védettség megmaradjon.

	Módosítás Dátum:	2024.11.07	Dátum:	2021.10.29	Projekt adatok:	Tervező cég:	Terv:	Rajzsorszám:	GE-1 oszlop kamera rendszer	
	Verzió szám:	V2	Terv:		Szigetmonostor térfelügyelő rendszer bővítése		B10 / 13 Oszlop 2 kamera kiállítás	Projektszám:		+
Jel	Változás	Dátum	Név	Kurgyis Imre - Villamosmérnök	Név	Deli Attila, V-09-0455, Vn-09-0455		Prj.lapszám	Lapszám	1
								Prj.össz.lap	Össz.lapszám	1