

Pályázat műszaki, üzemeltetési és szerződéses paraméterei

A település területén található valamennyi közvilágítási körzet, (172 db Nátrium fényforrással üzemelő lámpatest, 463 db Kompakt fénycsöves lámpatest, 2 db HgI lámpatest, 75 db LED) közvilágítási berendezés üzemeltetése, karbantartása. A vállalkozó szerződéskötés esetén köteles a fényforrásokat típus szerint pontosan felmérni, és tudomásul veszi, hogy legfeljebb 15%-os mennyiségi eltérés esetén a jelen adatszolgáltatás alapján kötött szerződés mennyiségi felülvizsgálatára nem jogosult.

A szolgáltatás magában foglalja a közvilágítási berendezések aktív elemei elvárt üzemképességének biztosítását, működőképességének ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok elvégzését, a működésképtelenné vált aktív elemek cserjét, valamint a hibacím bejelentés fogadásának biztosítását.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 3. § 40. a) pontja szerinti fényforrások és lámpatestek üzemeltetése, karbantartása a tartozékaikkal együtt (továbbiakban együttesen: Berendezések) az alábbiak szerint:

- Karbantartás, csere, pótlás, felújítás előzetes terv szerinti elvégzése,
- Hibabejelentés fogadása
- Hibaelhárítás elvégzése, szakaszhiba esetén 24 órán belül egyedi hiba esetén 15 napon belül
- Nyilvántartás, leltár vezetése.

Hibajavítások folyamán elvégzendő karbantartási tevékenységek:

- balesetveszélyt okozó eszközök eltávolítása a Megrendelő előzetes értesítése mellett a hiba kijavításának megkezdése,
- növényzet által benőtt lámpák környezetében kismértékű (gépkedelői engedélyt nem igénylő) gallyazás elvégzése, vagy nagyobb beavatkozás szükségességénél megrendelő tájékoztatása.
- szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje, továbbá a helyszínen nem javítható hibák megrendelő felé jelzése,
- gyújtó betét, aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
- előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,
- egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor stb.) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,
- fényforrás ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
- a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje (Törött alkatrészek cseréjénél minden esetben az eredeti állapot helyreállítása a cél. Amennyiben a lámpatesthez nincs már alkatrész, úgy az eredetivel megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező helyettesítő alkatrész is beépíthető. Az alkatrészeket vállalkozónak kell beszereznie.)
- meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása,
- lámpatest általános karbantartása (csavarok utánhúzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve szükséges),
- mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),
- berendezések tisztítása, (A lámpatestek optikai terének tisztítása, üvegezés és fényterelő elemek tisztítása.
- a munkavégzés során feltárt sérült lámpatestekről Vállalkozónak folyamatos visszajelzést

kell adnia Megrendelő felé, annak érdekében, hogy Megrendelő döntést hozhasson a lámpatest cseréjéről.

A rongálások, elemi károk, közúti balesetek folyamán megsérült lámpák kicserélése, pótlása, valamint a berendezések folyamatos javítása.

A teljesítés helye: A település közigazgatási területe

A szerződés időtartama

Tekintettel arra, hogy a település a teljes hálózat korszerűtlen fényforrásainak LED-es fényforrásra cserélését tervezi, ezért a szerződést 1 évre köti azzal, hogy a megkötendő szerződésben a korszerűsítést követő újratárgyalás is rögzítésre kerül.

Megrendelő igénye a hibajavítások égésidőben történő elvégzése.

Biztosítani kell a Berendezések folyamatos hibaelhárítását.

A hibát a bejelentéstől számított szakaszhiba esetén 24 órán belül egyedi hiba esetén 15 napon belül kell elhárítani (a hibaelhárítást befejezni).

Feladat elvégzése során az eredeti vagy azzal azonos minőségű és gyártmányú alkatrészecskék használhatók fel.

Havi üzemviteli statisztika:

Az elvégzett javításokról havonta statisztikát kell készíteni és megrendelő részére megküldeni.

Üzemkésztség:

A Vállalkozó rendszeresen végez üzemkésztség ellenőrzést. Az ellenőrzést a közvilágítás üzemidejében kell elvégezni. A Vállalkozó vállalja, hogy a településen a közvilágítás üzemkésztsége legalább 97%, amelynek ellenőrzését a Ajánlatkérő évente 2 alkalommal kezdeményezheti. A kezdeményezés esetén a Vállalkozó köteles az ellenőrzést lefolytatni azzal, hogy két ellenőrzés között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Az üzemkésztség ellenőrzést az Ajánlatkérő képviselője a Vállalkozó képviselőjével közösen végzi.

Vállalkozó feladata az Elosztói Engedélyes mindenkor érvényes Üzletszabályzata szerint Üzemviteli megállapodást kötni az Elosztói Engedéllyel (ELMŰ Hálózati Kft).

Vállalkozó feladata a szükséges Üzemeltetési Engedély megszerzése a MEKH-től

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

A vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb beszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatásait ismertető referenciáiról szóló nyilatkozat.

A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra:

- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
- az elvégzett szolgáltatás ismertetése úgy, hogy abból az Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmények egyértelműen megállapíthatóak legyenek;
- a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 év pontossággal visszafelé számolva.

Referenciának elfogadott szolgáltatások: az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 évben

megkezdett és befejezett beszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatás.

Nyilatkozat azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük és szakmai tapasztalatuk bemutatásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okirat (bizonyítvány, FAM igazolvány) egyszerű másolata. Csatolni szükséges továbbá a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatokat is.

A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozat a berendezés, műszaki felszereltség darabszámának, műszaki paramétereinek megadásával. Csatolni kell továbbá a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát. Amennyiben a forgalmi engedély az ajánlattétel időpontjában nem érvényes, vagy érvényességi ideje a teljesítés megkezdéséig lejár, úgy Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatba arról, hogy a szerződés teljesítésének megkezdéséig a gépjármű érvényes forgalmi engedélyt megszerzi és azt az Ajánlatkérő részére a teljesítés megkezdéséig bemutatja.

Az alkalmassági minimum követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 évben megkezdett és befejezett, a beszerzés tárgyában legalább 500 db, a közvilágítás részét képező bármilyen lámpatest vonatkozásában minimum 15 hónapon keresztül folyamatosan végzett karbantartási szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

Nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: 2 fő, a 72/2003. GKM rend szerinti FAM (feszültség alatti munkavégzés) minősítéssel és közvilágítási berendezések karbantartásban 2 éves tapasztalattal rendelkező szakember.

Nem rendelkezik legalább 1 db min 10 méter emelőmagasságú érvényes forgalmi okmányokkal rendelkező emelőkosaras gépjárművel, vagy ennek biztosítására kötött alvállalkozói megállapodással: